

## ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD

### VÝPIS MATERIÁLU

#### Vodovod vnitřní

potrubí z trub polypropylénových Wawin Ekoplastik PN 20 včetně spojovacího materiálu, závěsů a kotev	20x3,4	42 m
dtto	25x4,2	50 m
dtto	32x5,4	40 m
ventil uzavírací bez vypouštění mosazný	DN 20	6 ks
dtto	DN 25	6 ks
ventil pojistňovací se zp. ventilem	DN 20	3 ks
ventil výtokový pračkový s PO ventilem pro připoj. hadice	DN 15	5 ks
ventil výtokový mrazuvzdorný s odvětráním a zp. ventilem		
stavební délka 500 mm, DN 20, zn. Kempr	č. 575 00 020	1 ks
uzamykatelná ovládací rukojeť v.č. klíče	č. 575 00 003	1 ks
ventil rohový uzavírací Schell	č. 04 917 06 99	16 ks
upevňovací prvky a závěsné prvky		dle stavby
vodoměr - studená voda	Unimag PE 15	2 ks
dtto	Unimag PE 20	1 ks
dvířka pro vodoměr	300/300	3 ks

#### Izolace potrubí tepelná

izolace potrubí návleková z pěnového polyetylénu Mirelon PRO		
tl. 13 mm (potrubí ve zdi)	13x20	40 m
dtto	13x25	32 m
dtto	13x32	40 m
tl.20 mm (vedené v podlaze)	20x25	18 m

#### Zařizovací předměty - baterie

baterie pákové ovládání, úprava povrchu chrom		
baterie umyvadlová stojánková	dle stavebníka	5 ks
baterie dřezová stojánková	dle stavebníka	3 ks
baterie dřezová nástěnná	dle stavebníka	1 ks
baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou, hadicí a tyčí	dle stavebníka	5 ks

#### OSTATNÍ

zkouška těsnosti dle ČSN 75 5410		paušál
proplach a desinfekce potrubí		paušál