



- TRÍDA OCHRANY PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62305-2 - N.
BEZPEČNÁ ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST PRO VZDUCH min. 0,3 m
- ⊕ JT – JIMACÍ TYČ NA STŘEŠE
⊙ ZS1 – TYPOVÁ ZKUŠEBNÍ SVORKA
● SK – KŘÍŽOVÁ HROMOSVODNÁ SVORKA
● SP – PŘIPOJOVACÍ SVORKA pro příp. dešťových svodů
● SS – SPOJOVACÍ HROMOSVODNÁ SVORKA
— ZEMNÍ PÁSEK 30/3,5 mm ULOŽENÝ DO VÝKOPU
— JIMACÍ VEDENÍ NA STŘEŠE – DRÁT AlMgSi 8 mm
VODIVÝ SPOJ (SVAR) V ZEMI – ochránit proti korozi
POMOCNÝ JIMACÍ – drát AlMgSi 8mm, min 50cm
- SK

Střecha hromosvod

Změna v užívání z 1 byt. jednotky se služební
místn. na zázemí LHMP se 2-mi byt. jednotkami

Zodp. projekt.:	Milan Mareš	Milan Mareš	
Investor:	LESY hl. m. PRAHY	projekt elektro	
	Práčská 1885, 106 00–Praha 10	Břehová 4	
Profese:	D.1.4.g-ELEKTROINSTALACE	110 00 Praha 1	
AKCE:	ZÁZEMÍ ÚSEKU 16 – LESOPARK HOSTIVÁŘ	Měřítko 1:100	pare číslo:
	objekt : SO.01 HÁJOVNA	datum: 01.2017	
		stupeň dok.:	
		US+DHS	