



## LEGENDA ZTI

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- WC ZÁCHODOVÁ MÍSA ZAVĚSNÁ
- U UMÝVADLO
- D DŘEZ
- E0 EL. OHŘÍVÁK VODY

## POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROBĚHNE VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍHO AREÁLOVÉHO VODOVODU A VŠECH OKOLNÍCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD JE ZAKRESLEN POUZE ORIENTAČNĚ!!!
- PŘESNÁ HLDOUBKA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD BUDE UPŘESNĚNA PO OBMAŽENÍ POTRUBÍ
- POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM SE SITUACE!!!
- SOUBĚH A KRÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 6005

Vypracoval:	Ing.arch.Lucie Odehnalová	Stupeň: projekt	Měřítko: 1:50
Korunní 4/588, 120 00, Praha 2, T: 606 357 221		Datum: 01/2017	Z.proj.:Ing.arch.Odehnalová
Investor:	Magistrát hl.m. Prahy – odbor ochrany prostředí		Č. výkresu
Objekt:	Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1		
	Velín – Hostivařská přehrada, k.ú. Hostivař, parc.č. 2218/2 a 2134/5		
Obsah:	VODOVOD – PODÉLNÝ ŘEZ		D.1.4.1.08