



- ⊕ JT – JIMACÍ TYČ na hřebenu střechy/na tělese komínu  
 ZS1 ⊙ ZS – TYPOVÁ ZKUŠEBNÍ SVORKA  
 SK • SK – TYP. KŘÍŽOVÁ HROMOSVODNÁ SVORKA  
 SP • SP – PŘIPOJOVACÍ SVORKA pro příp. dešťových svodů  
 SS • SS – SPOJOVACÍ HROMOSVODNÁ SVORKA  
 — ZEMNÍ PÁSEK 30/3,5 mm ULOŽENÝ DO VÝKOPU  
 — JIMACÍ VEDENÍ NA STŘEŠE – DRÁT AlMgSi 8 mm  
 ○ VODIVÝ SPOJ (SVÁR) V ZEMI – ochránit proti korozi  
 SK / POMOCNÝ JIMACÍ – drát AlMgSi 8mm, min 50cm

## STŘECHA + HROMOSVOD

Zodp. projekt.:	Milan Mareš	Milan Mareš projekty elektro Břehová 4 110 00 Praha 1	
Investor:	<b>MHMP (Odbor ochrany prostředí)</b> <b>Mariánské nám. 2, Praha 1</b>		
Profese:	D.1.4.g-ELEKTROINSTALACE	Měřítko 1:50	pare číslo:
AKCE:	DUM SPRÁVCE AREÁLU PRALES KBELY <b>k.ú. Kbely (731641), parc. č.: 1969/2</b>	datum: 05.2016 stupeň dok.: DUR+DSP	