


LEGENDA:

- TH D Prostorový regulátor
- 500W Tepelná ztráta místnosti

- Deskové otopné těleso
- 11VK-500/1200 (typ-výška/délka)
- KRT 1500.450 (typ výška,šířka)
- Trubkové otopné těleso
- Prívodní potrubí topné vody - 65 °C
- Zpětné potrubí topné vody - 50 °C



Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
2.01	TERASA	21,80	MODŘINOVÁ PRKNA			
2.02	PŘEDSÍŇ	3,68	VINYL	MAŁBA BILÁ	MAŁBA BILÁ	
2.03	KOUPELNA/WC	4,24	KERAMICKÁ DL.	KER.OBKŁAD	MAŁBA BILÁ	
2.04	POKOU/KUCHYŇ	23,53	VINYL	MAŁBA BILÁ	MAŁBA BILÁ	lacobel zo linkou
2.05	PŘEDSÍŇ	3,67	VINYL	MAŁBA BILÁ	MAŁBA BILÁ	
2.06	KOUPELNA/WC	3,87	KERAMICKÁ DL.	KER.OBKŁAD	MAŁBA BILÁ	
2.07	POKOU/KUCHYŇ	23,56	VINYL	MAŁBA BILÁ	MAŁBA BILÁ	lacobel zo linkou

84,35

Vypracovali: Ing. Jaroslav Kunc Žerotínova 1272/45, Praha 3, 130 00		Stupeň: projekt	Měřítko: 1:50
		Datum: 05/2017	
Investor:	Magistrát hl.m. Prahy - odbor ochrany prostředí, Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1	č. výkresu	
Objekt:	Zázemí lesního úseku hájovna Krč, Vídeňská 750, Praha 4-SO.01 objekt hájovny		
Obsah:	Ústřední vytápění - půdorys 2.NP		UT-03