



PŮDORYS 3.NP
ELEKTROINSTALACE

LEGENDA:

- Jednofázová zásuvka 230V/16A
- Jednofázová zásuvka dvojité 230V/16A
- Jednofázová zásuvka 230V/16A s vyšším krytím pod omítku
- Třífázová zásuvka 16A/400V IP44 pod omítku
- Jednofázový vývod stropní (osvětlení), jednofázový vývod všeobecně (dle popisu)
- Jednofázový vývod nástěnný
- Jednofázový vývod více vodičový, třífázový vývod
- Ventilátor odťahový (WC, koupelny), 230V, do 100W
- Rozvaděč silnoproudu (všeobecně)
- D1 – svítidlo přisazené, trubcová zářivka
- Stropní / nástěnné svítidlo max. 100W, IP20
- Stropní / nástěnné svítidlo s vyšším krytím, max. 100W (alt. halog. svítidlo 12V)
- Vypínač jednoduchý IP20 pod omítku / s vyšší krytím – pod omítku
- Sériový přepínač IP20 pod omítku / s vyšším krytím – pod omítku
- Schodišťový přepínač jednoduchý IP20 / s vyšším krytím – pod omítku
- Křížový přepínač IP20 pod omítku / s vyšším krytím – pod omítku
- Schodišťový přepínač dvojitý IP20 pod omítku / s vyšším krytím – pod omítku

NAP. SOUSTAVA:
3+PE+N, TN–S, 3x400/230V, 50Hz

m 1 3 5

Název projektu	KANCELÁŘE PRÁČSKÁ Stavební úpravy stávajícího objektu v areálu Lesů hl.m. Prahy		Stupeň DSP		
Investor	Lesy h.m. Prahy Práčká 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice		Zodp.proj. / Ing. Michal Čtrnáctý	Datum vydání / 11/2017	Č.paré
Místo stavby	Areál Lesů hl.m. Prahy , Práčká 1888, 106 00 Praha 10 parc.č. 691 , k.ú. Záběhlice		Č. projektu / 1728	Měřítko / 1:60	
Část projektu	D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika		Stav. objekt /	Formát / A2	Č.výkr. /
Název výkresu	PŮDORYS 3.NP - ELEKTROINSTALACE				EL 1