


LEGENDA MÖSTNOSTÖ

?.M.	é?ei místnosti	Plocha m <sup>2</sup>	Podlaha	Stěny	Strop
SO 03 ?μST "H"					
H201	PbDA	139,93	STμV.CIHELNμ	KLENBA	
H202	PbDA	136,90	STμV.CIHELNμ	KLENBA	
SO 03 ?μST "K"					
K201	PbDA	131,90	BETO.MAZANINA ②		
K103	SCHODleT?	4,70	STμV.DÜEV.STUPN?		

LEGENDA ZDIVA

- STμVAJÖCÖ ZDIVO
- VYBOURAN? ZDIVO
- NOV? ZDIVO  
PÜÖ?KY Z PÜESNÍCH TVμRNIC YTONG NA MALTU PRO PÜESN? ZD?NÖ  
DOZDÖVKY Z CIHEL PLNÍCH NA M5



POZNÁMKA

- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY BUDOU ULOŽENY V LIŠTÁCH
- TRASY ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3
- KONCOVÉ PRVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VE VÝŠKÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10.9
- KONCOVÉ PRVKY (ZÁSUVKY) BUDOU SLADĚNY SE SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI.
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ KOORDINOVAT S INVESTOREM
- DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU PŘISAZENÉ, BUDOU UMÍSTĚNY +300 mm NAD ČP
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- A PRODOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN EN 61140 ed. 2 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jan Zdvíhal		VYHOTOVENÍ		
ZHOTOVITEL: Coprosys a.s.,Na Kopci 239, Chrudim 5				
OBEC: Praha 10			FORMÁT	8A4
INVESTOR: Lesy hl.m. Prahy, Práčská 1885,106 00 Praha 10			DATUM	KVĚTEN 2018
AKCE: Rozvody datových sítí v areálu Práče – rekonstrukce			STUPEŇ	Dokumentace pro výběr zhotovitele
			Č. ZAKÁZKY	180430
			Č. ARCHIVNÍ	–
OBSAH: Půdorys 2.NP – SO01 – UKONČENÍ OPTICKÉHO KABELU			MĚŘÍTKO	1:100
			ČÍS. VÝKR.	D.1.4.5.6