Keramická dlažba s podlahovým topením

- keramická dlažba lepená na podklad tl. 10mm
- hydrofobní kladečský pružný tmel systém (např. BOTAMENT M 10 SPEED) 4mm
- hydroizolační stěrka (např. BOTAMENT MD 1 SPEED) 2mm na penetrovaný podklad
- modifikovaný samonivelační cementový potěr (např. CEMFLOW CF25), třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 (5MPa), vyztužený PP vlákny, dilatovaný po obvodu místnosti a v místech předepsané dilatace páskem měkčeného extrudovaného polyethylenu ETHAFOAM 10mm, požadován nivelovaný a kvalitní rovný povrch, který umožňuje přímou pokládku pochozí podlahové vrstvy, potrubí podlahového topení dle projektu UT, výška potěru nad topným potrubím min. 45mm, celková tl. 64mm
- roztržení odolná folie 120g/m2, s předtištěným rastrem, např. P1 (Pedotherm), zajištěna proti posunu samolepící oboustrannou páskou
- grafitový Styrotherm PLUS 150 (λ = 0.031 W·m−1·K−1) tl. 40mm – rozvod instalací
- grafitový Styrotherm PLUS 150 (λ = 0.031 W·m−1·K−1) tl. 40mm



- podlahové polystyreny klást na vazbu
- potrubí instalací vedené v podlaze musí být před pokládkou litého potěru napuštěno a natlakováno
- v místě vedení instalací vynechat polystyren a po uložení dosypat mezi polystyreny zásypem z perlitu nebo keramzitu

PO OBVODĚ MÍSTNOSTI BUDE PROVEDEN SYSTÉMOVÝ SOKL, VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ !!! TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

PROJEKT: **Záchranná stanice Jinonice**		ZPRACOVATEL: Ing. Aleš Herold, Práčská 2670/109, Praha 10, 106 00		
ČÁST DOKUMENTACE: SO 01 - Záchranná stanice	ODDÍL DOKUMENTACE: D.1.1 Architektonicko stavební řešení	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Aleš Herold	STUPEŇ: DSP	
PODODDÍL DOKUMENTACE: D.1.1.2 Kniha výpisů a detailů	KAPITOLA DOKUMENTACE: 02 - Skladby podlah	VYPRACOVAL: Ing. Aleš Herold	MĚŘÍTKO: 1:2	DATUM: 08/2018
VÝKRES: Keramická dlažba s podlahovým topením		ČÍSLO VÝKRESU: **P1**		REVIZE: